

## **Informes CONAIRE**

### **DATOS OBTENIDOS**

**Informe de ensayo determinación de la estanqueidad al aire según la norma UNE-EN 1507: 2007 "Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica de sección rectangular. Requisitos de resistencia y estanqueidad". CONAIRE-PIB**

**CLASE DE ESTANQUEIDAD AL AIRE : B2**

Para ampliar información contacte con:

[att.cliente@conaire.es](mailto:att.cliente@conaire.es)



**AFITI**

**LICOF**

Centro de Ensayos e  
Investigación del Fuego

Asociación para el Fomento de la Investigación y la Tecnología de la Seguridad contra Incendios

Nº 7850/08-6.R.I

Página 1 de 6

Asociación sin ánimo de lucro nº 72.907 (Ministerio del Interior), Ley 191/64.CIF-G-78493475. LICOF: R.D. 1614 de 1 agosto 1985; O.M. de 21 mayo 1991 (Ministerio de Industria, Energía y Turismo)

# Informe de Ensayo

## Laboratorio de Resistencia al Fuego

### ENSAYO:

Determinación de la Estanquidad al aire

- Norma ensayo: **UNE-EN 1507:2007**
- Muestra: **Conducto metálico de sección rectangular.**
  - Fabricante: **Procesos Integrales Conaire Sistemas, S.L.**
  - Referencia: **"CONAIRE-PIB-FIRE-MS"**

#### SEDE SOCIAL Y LABORATORIOS

Camino del Estrechillo,  
E-28500 Arganda del Rey - Madrid (España)

#### SEDE CENTRAL Y LABORATORIOS

Rio Estenilla, s/n - P.I. Sta. Mª de Benquerencia  
E-45007 Toledo (España)

+34 902 112 942  
+34 918 713 524  
+34 901 706 587  
licof@afiti.com  
www.afiti.com



Informe de Ensayo nº 7850/08-6.R1

## Clasificación

De los datos obtenidos en el ensayo efectuado y de conformidad con el apartado 4.1. de la Norma UNE-EN 1507:2007, se concluye que en las condiciones de ensayo descritas en este informe y con la muestra especificada se obtiene la clasificación siguiente:


Tipo de muestra: "Conducto de aire rectangular metálico"  
Identificación de la muestra: "CONAIRE-PIB-FIRE -MS"  
Clase según Norma: UNE-EN 1507:2007

CLASE DE ESTANQUIDAD AL AIRE **B2**

Arganda del Rey, 14 de Septiembre de 2017

Elaborado por:

Supervisado por:

  
Documento Firmado Digitalmente

Firmado: Diego Quibén  
Técnico de Laboratorio  
Laboratorio de Resistencia al Fuego

Firmado: Magdalena Villegas Barranco  
Director Técnico  
Laboratorio de Resistencia al Fuego

La versión inicial del Informe de Ensayo nº 7850/08-4 fue firmada el 21-sep-2009 por Agustín Garzón Cabrerizo - Director Técnico del Laboratorio de Resistencia al Fuego y Diana Luengo Rojo - Director Técnico del LICOF



El presente Informe de Ensayo no debe reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito del Laboratorio

Página 6 de 6





[www.conaire.es](http://www.conaire.es)

