

Informes CONAIRE

DATOS OBTENIDOS

Informe de ensayo determinación de la estanqueidad al aire según la norma UNE-EN 1507: 2007 "Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica de sección rectangular. Requisitos de resistencia y estanqueidad". CONAIRE-PVD

CLASE DE ESTANQUEIDAD AL AIRE : A

Para ampliar información contacte con:

att.cliente@conaire.es



Asociación para el Fomento de la Investigación y la Tecnología de la Seguridad contra Incendios

Informe de Ensayo n° 7849/08-6
Página 1 de 7

INFORME DE ENSAYO

Laboratorio de Resistencia al Fuego

ENSAYO:

Determinación de la Estanquidad al aire.

- Norma ensayo: UNE-EN 1507:2007
- Muestra: Conducto metálico de sección rectangular.
- Fabricante: Procesos Integrales Conaire Sistemas, S.L.
- Referencia: "CONAIRE-PVD-FIRE-MS"



MINISTERIO
DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

LICOF: Laboratorio Oficial de Ensayos.
R.D. 1614/1985 de 1 de agosto.
O.M. de 21 de mayo de 1991.

SEDE SOCIAL Y LABORATORIOS

Dirección Camino del Estrachillo, 8
E-28500 ARGANDA DEL REY (Madrid)
Teléfono +34 91 871 35 24
Fax +34 91 871 26 05
E-mail licof@afiti.com
Web www.afiti.com

SEDE CENTRAL Y LABORATORIOS

C/ Río Estenilla, s/n - Pol. Ind. Sta. Mª de Benquerencia
(Centro Tecnológico de la Madera)
E-45007 TOLEDO
+34 925 231 559
+34 925 240 679
afiti@afiti.com
www.afiti.com



Informe de Ensayo nº 7849/08-6

Clasificación

De los datos obtenidos en el ensayo efectuado y de conformidad con el apartado 4.1. de la Norma UNE-EN 1507:2007, se concluye que en las condiciones de ensayo descritas en este informe y con la muestra especificada se obtiene la clasificación siguiente:

Tipo de muestra: "Conducto de aire rectangular metálico"

Identificación de la muestra: "CONAIRE-PVD-FIRE-MS"

Clase según Norma: UNE-EN 1507:2007

CLASE DE ESTANQUIDAD AL AIRE **A**

Arganda del Rey, 21 de septiembre de 2009



Fdo: Diana Luengo Rojo
Director Técnico del LICOF



Fdo: Agustín Garzón Cabrerizo
Director Técnico del Laboratorio
de Resistencia al Fuego



DOCUMENTO FIRMADO
DIGITALMENTE

El presente Informe de Ensayo no debe reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito del Laboratorio

Página 6 de 7



www.conaire.es

